

Wykonawcy

**WYJAŚNIENIE
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostosowanie budynku Instytutu fizyki UMK do wymogów postanowienia WZ-5595/110/08 Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z dnia 14.07.2008 roku”

Uprzejmie informuję, że w dniu 9.10.2017 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w brzmieniu:

Pytanie 1:

Zakres zamówienia obejmuje rozbudowę systemu sygnalizacji pożaru. Proszę o informację czy istniejący system ma możliwość i wolne miejsce na wpięcie projektowanych elementów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Istniejący system ma wolne miejsca na wpięcie projektowanych elementów.

Pytanie 2:

Przedmiar nie obejmuje montażu rejestratora 8 kanałowego IP wraz z dwoma kamerami 2Mpx IP. Proszę o potwierdzenie, że wchodzi to w zakres zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Montaż rejestratora z kamerami nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie 3:

Przedmiar obejmuje montaż 2 szt. ekranów projekcyjnych elektrycznie rozwijanych. Natomiast dokumentacja techniczna mówi o 3 szt. Proszę o potwierdzenie, że w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż 3 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

W zakres zamówienia wchodzi zakup, dostawa i montaż 2 ekranów. W ofercie należy ująć 2 szt. projektorów multimedialnych.

Pytanie 4:

Przedmiar i projekt teletechniczny obejmuje montaż 2 szt. Odbiorników transmisyjnych DTP (Extender LAN/HDMI) do projektorów. Natomiast na rysunkach załączonych do dokumentacji są zaznaczone 3 szt. Proszę o weryfikację.

Odpowiedź Zamawiającego:

W ofercie należy ująć 2 szt. odbiorników transmisyjnych DTP.

Pytanie 5:

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie prac jest odtworzenie dachu w miejscu demontowanego świetlika dachowego, natomiast pokrycie całego dachu lub naprawa nieszczelności dachu poza świetlikiem jest poza zakresem opracowania ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Potwierdzamy, konieczność odtworzenia dachu po zdemontowanym świetliku. Dach poza świetlikiem nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie 6:

Proszę o udostępnienie zestawienia konstrukcji stalowych do zabezpieczenia zgodnie z projektem do klasy R 15 ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z założeniami KNNR – 7 ciężar konstrukcji jest podstawą do sporządzenia kalkulacji. W pozycji nr 68 przedmiaru podano wagę konstrukcji do zabezpieczenia.

Pytanie 7:

Proszę o potwierdzenie, że konstrukcję stalową należy zabezpieczyć do klasy R 15 ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z ekspertyzą pożarową konstrukcję stalową należy zabezpieczyć do R 15.

Pytanie 8:

Przedmiar nie obejmuje montażu agregatu skraplającego, wentylatora inwenterowego oraz zestawu zaworów termostatycznych i elektromagnetycznych. Proszę o potwierdzenie, że wchodzi to w zakres zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Agregat skraplający, wentylator inwertorowy oraz zestaw zaworów termostatycznych i elektromagnetyczny nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie 9:

Proszę o informację czy demontowane elementy wyposażenia zostają w dyspozycji Zamawiającego czy Wykonawcy. Jeżeli Zamawiającego to na jaką odległość należy je wynieść. Czy demontaż ma być demolacyjny czy do ponownego wykorzystania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Elementy zdemontowane pozostające w dyspozycji Zamawiającego mają zostać wyniesione poza budynek we wskazane miejsce. Nie będą wywożone przez wykonawcę robót, demontaż do ponownego wykorzystania.


Pytanie 10:

Przedmiar nic nie mówi o przebudowie instalacji gazu – prosimy o uzupełnienie przedmiaru o ten zakres.

Odpowiedź Zamawiającego:

Instalacja gazowa podlega tylko demontażowi.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych


mgr Jarosław Lisewski